

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

Ворова И.А. Ворова
подпись Ф.И.О.
« 6 » января 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Нидерландская ГЗ № 4
1.2 Адрес объекта с. Краматорское ул. Коминтерна 76
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 253,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ кв.м.
1.4 Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта 2011
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГЗ № 4 с. Краматорское ул. Коминтерна 76
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) с. Краматорское ул. Коминтерна 76
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство здравоохранения и социального развития
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты Склярова ул. Коминтерна 73

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- 2.2 Виды оказываемых услуг Амбулаторное и стационарное лечение
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. все категории*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 7 чел/час

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(описать нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ-В</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНФ</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6.	С нарушениями умственного развития	<i>ВН</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДУ-И / ДС, ДУ</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ-И</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНФ</i>

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не требуется
2	Вход (входы) в здание	технический
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технический
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технический
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технический
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ до 2020
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И/К, О, С, Г, У
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

15.09.2016 г. С.А. Смирнова

подпись Ф.И.О.

«6» сентября 2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от « » 20 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

РБЧЗ СО "Красноярский край"
(полное юридическое наименование объекта)

Самарская обл. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Космонавтов, д. 100, кв. 100, этаж 10, подъезд 10, кв. 100
ул. Космонавтов, д. 100, кв. 100, этаж 10, подъезд 10, кв. 100

1. Наименование населенного пункта г. Красноярск
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность Красноярский край

3. Вид деятельности Красноярский край

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 7/8
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта открытое, круглосуточное, круглосуточное

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов

вход в здание, 4 закрывающихся

8. Год постройки

2008.

9. Год последней реконструкции

2011

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		1425
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет	
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом есть, нет
		с подъемником есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10% есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8% есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах есть, нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,3	К, О		
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, бото-вых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,015 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,015	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м		С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	шероховатое	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 2,0$ м	3 м	К		

движения						
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	3 м	К			
Указатели направления движения	наличие 2,0 x 1,8 м	—	К, Г			
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	имеется	С			
Места отдыха	наличие	—	К, О			
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50	К, О			
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	710 %	К			
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К			
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	6 x 3,6 м	К			
Съезд с тротуара на проезжую часть:						
Угол уклона	$\leq 1:12$	—	К			
Ширина	$\geq 1,0$ м	—	К			
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	—	К			
Открытая лестница						
Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м	—	О, С			

лестниц						
Марш лестницы		3-12 ступеней			O, C	
Высота подступенка		0,12 - 0,15 м			O, C	
Ширина проступей		0,35 - 0,4 м			O, C	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые		наличие			O, C	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой		наличие			C	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие			O, C	
Расстояние между поручнями		$\geq 1,0$ м			O, C	
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями		$\geq 0,3$ м			O, C	
- поручни на высоте		0,85 – 0,92 м			O, C	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м		$\geq 0,8 - 0,9$ м			C	
Пандус на рельефе				1115		
Высота подъема одного марша		$\leq 0,8$ м			K	
Уклон		$\leq 8\%$			K	
Поручни с двух сторон:		наличие			K, O	
- на высоте (нижний поручень)		0,65 – 0,75 м			K	
- на высоте (верхний поручень)		0,85 – 0,95 м			K, O	
- расстояние между поручнями		0,9 - 1,0 м			K, O	
- горизонтальные завершения поручня вверх,		$\geq 0,3$ м			K, O	

	внизу с не травмирующими окончанием						
	Длина марша пандуса	≤ 9 м			К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие			К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м			К, О		
	Разворотные площадки:						
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м			К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м			К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м			К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м			К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,24			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	1,45 x 1,64	К		

	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	1,5 x 1,85 м				
	Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	наличие	<i>нельзя</i>	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	<i>нельзя</i>	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С		
	Навес	наличие	<i>да</i>	К, О		
	Водоотвод	наличие	<i>нет</i>	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	—	К		
	Информация об объекте	наличие	—	Г		
	Лестница наружная	наличие	<i>да</i>			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	<i>да</i>	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	—	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	—	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	—	О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	—	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	<i>нельзя</i>	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	<i>0,95</i>	О, С		

- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С		
Пандус наружный	наличие	-			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Уклон	$\leq 8\%$		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
Наружный подьёмник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С		

Тамбур						
Габариты: глубина X ширина		$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м	1,0 x 1,3	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		наличие	—	К, О		
- ширина дверного проема в свету		$\geq 1,2$ м	0,80	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего		$\leq 0,014$ м	0,014	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	—	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	—	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	—	О, С		

М				
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
Уклон	$\leq 8\%$		К	
Колесотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К	
Пандус переносной	наличие	—	К	
Подъемник для инвалидов:				
- стационарный	наличие	—	К	
- мобильный	наличие	—	К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,85	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	—	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	—	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	—	К, Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	—	С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	—	Г	

Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	—	Г		
Тактильная схема	наличие	—	С		
Место отъезда и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	—	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		С		
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	—	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	—	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	—	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	—	О		
Пандус внутренних на этаже					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Уклон	$\leq 8\%$		К		
Колеесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	—	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		

Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	—	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	—	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	—	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	—	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	—	С	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
Лифт пассажирский	наличие	—		
Кабина:				
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К	
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	—	К	
- Поручни	наличие	—	О	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	—	Г, С	
Знак доступности	наличие	—	К	

Указатели номера этажа напротив лифта		наличие	К, Г			
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабине №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,015	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		-			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		

	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)				
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	К		
	Место для сидения	наличие	О		
	Крючки для coats (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,

Примечание

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
Санузел для инвалидов		наличие	—			
Знак доступности помещения		наличие	—	К		
Тактильная маркировка санузла		наличие	—	С		
Ширина дверного проема		$\geq 0,9$ м		К, О		
Открывание дверей		наружное				
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)		0,3 м		С		
Количество кабинок		≥ 1 шт.		К, О		
• ширина дверного проема		$\geq 0,9$ м		К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)		$\geq 1,8$ x $1,65$ м		К		
- опорные поручни		наличие		К, О		
в т.ч. откидные		наличие		К		
- знак доступности кабины (при необходимости)		наличие		К		
Размеры универсальной кабины		$\geq 2,2$ x $2,25$ м				
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)		$\geq 0,75$ м		К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		О		
Знак доступности кабины на высоте		1,35 м		К, О		
Раковина: с опорным поручнем		наличие		К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)		$\geq 1,30$ x $0,85$ м		К		
- высота раковины с опорным поручнем		0,75 – 0,85 м		К, О		

		наличие				
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ х $1,5$ м		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48$ х $0,85$ м		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		

Указатели, пиктограммы	наличие		К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
освещенность	наличие		К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие		С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
на кнопках управления лифта	наличие		С		
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)		Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)		С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		
Речевые информаторы и маяки	наличие		С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

Всего 41-В/ объект раскрываю лично

«Представитель рабочей группы»

(должность)

подпись (Ворожеева С.А.)

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 6 » января 20 г.

Представитель организации

(должность)

подпись (Ткаченко А.)

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 5 » января 2017 г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)